



WPUST ULICZNY (NASADA TYPOWA)



LEGENDA:

1. Prefabrykowane betonowe dno studzienki Dn 500 mm z osadnikiem 1,0m.
2. Kręgi betonowe prefabrykowane Dn 500 mm.
3. Pierścień odcciążający żelbetowy prefabrykowany o średnicy wewn. $\phi 650$ z betonu wibrowanego klasy B45.
4. Pierścień żelbetowy prefabrykowany z betonu wibrowanego klasy B45 o średnicy wewn. $\phi 500$.
5. Wpust uliczny, żeliwny D400 z zawiasem i rygłem wg PN-EN 124:2000.
6. Powierzchnię ścian studzienki stykającą się z gruntem należy zaizolować materiałem bitumicznym posiadającym aprobatę techniczną, w gruntach nawodnionych gliną plastyczną.
7. Zaprawa cementowa.
8. Podsyпка piaskowa 30 cm w gruntach nienawodnionych spoistych; w gruntach nawodnionych podsyпка filtracyjna.
9. Szczelne przejście przez ścianę studni (tuleja ochronna z uszczelką gumową).
10. Rura przewodowa Dz200 PVC.

UWAGI:

1. Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.
2. Integralną częścią dokumentacji jest opis techniczny oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
3. Studnie wykonać z betonu odpowiadającemu klasie wytrzymałości nie niższej niż B45 (C35/45) wg PN-EN 206-1:2003, wodoszczelnego (W8), małonasiąkliwego (nw DO 5%) i mrozoodpornego (F-150).
4. Szczelność studni wg PN-EN 1610:2002.
5. Studnie kanalizacyjne opracowano w oparciu o:
 - PN-B-10729:1999
 - PN-EN 1917:2004 wraz z późniejszymi zmianami.

Lokalizację, typ nasady i wykonanie wpustu wykonać zgodnie z projektem branży drogowej.

PROJEKTANT:		INWESTOR:	
Collective Way Biuro Projektów Inżynierii Ruchu Krzysztof Musz 41 - 300 Dąbrowa Górnicza, ul. Ratanice 27 tel. 506-792-170 / wiosenna_brzozowa@onet.pl		Gmina Chełm Śląski ul. Konarskiego 2 41 - 403 Chełm Śląski	
OBIEKT:			
Budowa drogi gminnej ul. Brzozowej w Chełmie Śląskim na odcinku od ul. Chełmskiej droga wojewódzka DW 934 do ul. Dębowej droga gminna			
BRANŻA:		STADIUM:	
SANITARNA		PT/PW	
TEMAT RYSUNKU:	NR RYS:	SKALA:	DATA:
SCHEMAT WPUSTU ULICZNEGO	KD04	--	10.2023
PROJEKTOWAŁ:		PODPIS:	
mgr inż. Przemysław Święciak SLK/3980/POOS/12 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych			